


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Burg. Van Lieferringestraat 20, 9506 Geraardsbergen

woning, open bebouwing

identificatiecode: 41018-G-OMV_2020051971/EP18952/A001/D01/SD001

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 23-06-2022

Handtekening:

A handwritten signature in black ink that reads 'P. E.' with a long horizontal stroke extending to the right.

PIETER ELINCKX

TOPCO
EP18952

Dit certificaat is geldig tot en met 5 maart 2032.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

- ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ✓ Vloeren
 - ✓ Muren
 - ✓ Vensters
 - ✓ Dak
 - ✓ Andere constructiedelen
- ✓ Het S-peil (S29) voldoet .
- ✓ Het risico op oververhitting is beperkt .
- ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- ✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	29/04/2020
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	05/03/2022
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	6.770
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	66
Beschermd volume (m ³)	583
Verliesoppervlakte (m ²)	428
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	181
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	4,12
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,34
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	672
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30893959 / 30893960

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

PIETER ELINCKX
TOPCO
9550 Herzele
EP18952 | 0861098001

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.